



Утверждаю  
Директор МБОУ СОШ р.п.  
Многовершинный  
И.А. Павлюкова

### Температурный режим

МБОУ СОШ р.п. Многовершинный

Николаевского муниципального района Хабаровского края

Дата: 17.11.2024 года

| Этаж   | Наименование помещения                       | Допустимая температура воздуха | Фактическая температура воздуха |
|--------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 этаж |  |                                |                                 |
| 1      | Гардероб, вестибюль                          | 18-24                          | 23                              |
| 1      | Столовая                                     | 18-24                          | 23                              |
| 1      | Учебный кабинет № 1                          | 18-24                          | 22                              |
| 1      | Рекреация начальной школы                    | 18-24                          | 22                              |
| 1      | Учебный кабинет № 2                          | 18-24                          | 22                              |
| 1      | Учебный кабинет № 3                          | 18-24                          | 22                              |
| 1      | Туалетная комната (мал)                      | 18-26                          | 22                              |
| 2 этаж |  |                                |                                 |
| 2      | Спортивный зал                               | 18-20                          | 20                              |
| 2      | Душевая (мал.)                               | 24-26                          | 24                              |
| 2      | Душевая (дев.)                               | 24-26                          | 24                              |
| 2      | Кабинет информатики (инд.рабочие места , ПК) | 18-24                          | 21                              |
| 2      | Центр «Точка роста» (инд.рабочие места , ПК) | 18-24                          | 21                              |
| 2      | Учебный кабинет № 28                         | 18-24                          | 22                              |
| 2      | Учебный кабинет № 29                         | 18-24                          | 22                              |
| 2      | Учебный кабинет № 30                         | 18-24                          | 22                              |
| 2      | Учебный кабинет № 31                         | 18-24                          | 22                              |
| 2      | Рекреация начальной школы                    | 18-24                          | 22                              |
| 2      | Туалетная комната (дев)                      | 18-26                          | 22                              |
| 2      | Учебный кабинет № 59                         | 18-24                          | 21                              |
| 2      | Учебный кабинет № 60                         | 18-24                          | 21                              |
| 2      | Рекреация 2 этажа № 1                        | 18-24                          | 21                              |
| 2      | Туалетная комната (мал)                      | 18-26                          | 21                              |
| 2      | Учебный кабинет № 64                         | 18-24                          | 21                              |
| 2      | Учебный кабинет № 66                         | 18-24                          | 21                              |
| 2      | Учебный кабинет № 67                         | 18-24                          | 21                              |

|        |                              |       |            |
|--------|------------------------------|-------|------------|
| 2      | Рекреация 2 этажа № 2        | 18-24 | 22         |
| 2      | Туалетная комната (дев)      | 18-26 | 21         |
| 3 этаж |                              |       |            |
| 3      | Актовый зал                  | 18-24 | 20         |
| 3      | Учебный кабинет № 68         | 18-24 | 21         |
| 3      | Учебный кабинет № 69         | 18-24 | 21         |
| 3      | Помещение для самоподготовки | 18-24 | 20         |
| 3      | Рекреация начальной школы    | 18-24 | 22         |
| 3      | Туалетная комната ( мал)     | 18-26 | 22         |
| 3      | Учебный кабинет № 85         | 18-24 | 21         |
| 3      | Учебный кабинет № 88         | 18-24 | 21         |
| 3      | Рекреация 3 этажа №1         | 18-24 | 21         |
| 3      | Учебный кабинет № 89         | 18-24 | 21         |
| 3      | Учебный кабинет № 94         | 18-24 | 21         |
| 3      | Учебный кабинет № 95         | 18-24 | 21         |
| 3      | Учебный кабинет № 96         | 18-24 | 20         |
| 3      | Рекреация 3 этажа № 2        | 18-24 | 20         |
|        | <b>Средние значения</b>      |       | <b>21°</b> |

Основание: Распоряжение Министра образования и науки Хабаровского края от 17.10.2023 г. № 05.3-13-15107, приказ Управления образования администрации Николаевского муниципального района № 427-осн. от 19.10.2023г., приказ директора МБОУ СОШ р.п. Многовершинный № 209-осн. от 19.10.2023 г.

Прим: Измерения ведутся в 40 помещениях МБОУ СОШ р.п. Многовершинный.